

证书编号: 0302246111239R0S



# 产品认证证书

## Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

**泰州市锋发动力设备有限公司**

江苏省泰州市海陵区苏陈镇通扬西路308号

生产单位名称及地址

**泰州市锋发动力设备有限公司**

江苏省泰州市海陵区苏陈镇通扬西路308号

获证产品

**锋发系列通信用低压柴油发电机组(20kW-2000kW, 广西玉柴船电力有限公司发动机, 福建福凯电气有限公司发电机)**

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2020\*

上述产品满足发电机组设备认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2022年08月19日

证书有效期至: 2025年08月18日

首次颁证日期: 2022年08月19日

(本证书有效性可从 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或 [www.tlc.com.cn](http://www.tlc.com.cn) 网站查询)

\*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:  
Signed by



扫码关注  
“泰尔认证”微信  
公众号,  
获取更多  
信息。



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C030-P



## 产品认证证书附件

证书编号: 0302246111239R0S

申请单位: 泰州市锋发动力设备有限公司

生产单位: 泰州市锋发动力设备有限公司

获证产品: 锋发系列通信用低压柴油发电机组(20kW-2000kW, 广西玉柴船电力有限公司发动机, 福建福凯电气有限公司发电机)

产品具体型号: FFDL-1000GF、FFDL-100GF、FFDL-1200GF、FFDL-150GF、FFDL-1600GF、FFDL-1800GF、FFDL-2000GF、FFDL-200GF、FFDL-20GF、FFDL-300GF、FFDL-30GF、FFDL-400GF、FFDL-500GF、FFDL-50GF、FFDL-600GF、FFDL-800GF

产品型式试验项目:  
YD/T502-2020:

检查启动性能、测量电压整定范围、测量稳态电压偏差、测量瞬态电压偏差和电压恢复时间、测量电压不平衡度、测量频率降、测量稳态频率带、测量瞬态频率差和频率恢复时间、检查冷热态电压变化、测量线电压波形正弦性畸变率、测量在不对称负载下的线电压偏差、测量噪声、测量燃油消耗率、测量机油消耗率、检查密封性、检查接地、测量绝缘电阻、抗电强度试验、检查相序、检查自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、检查外观质量、检查监控接口、检查自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、检查自动补给功能、机组容性负载能力

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
发电机	TWG 系列 (TWGII184F、TWGII184H、TWGII1224D、TWGII274C、TWGII1274FC、TWGII1274HC、TWGII314BC、TWGII314EC、TWGII354DC、TWGII404B、TWGII404E、TWGII404G、TWGII454C、TWGII454F、TWGII454G、TWGII454H)	福建福凯电气有限公司
发动机	YC 系列 (YCDV254FHZ-35、YCDV254FHZ-50、YC4D90-D34、YC4A165-D30、YC6A245-D30、YCA08350-D30、YC6MJ500-D30、YC6K660-D30、YC6TD840-D31、YC6TD1000-D30、YC6C1320-D31、YC6C1660-D31、YC12VTD2000-D30、YC12VC2700-D31、YC16VC3000-D31、YC16VC3300-D31)	广西玉柴船电力有限公司
控制单元	HGM6110N	郑州众智科技股份有限公司

泰尔认证中心有限公司(章)

2022年08月19日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论:

结论:

结论: